

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86

e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, тел.: (343) 350-10-37, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru; 620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел.: 8 (343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510116



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова

19.06.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 66-01/13023-26 от 19.06.2026

1. Заказчик: Акционерное общество "Свердловский завод гипсовых изделий"

(ИНН 6659004872 ОГРН 1026602957743) тел.: +7 3433212101, email: szgi@gifas.ru

2. Юридический адрес: 620090, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Маневровая, соор. 47

Фактический адрес: 620090, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Маневровая, соор. 47

3. Наименование образца испытаний, описание: Гипсовая строительная плита ГСП: тип А, тип Н2, тип Н3, тип DF, тип DFH2, срок годности: 12 мес.; размер партии: Серийное производство; упаковка: Пакет из полимерной пленки; НД на продукцию: ГОСТ 32614-2012

4. Изготовитель: АО "СЗГИ"

Юридический адрес: 620090, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Маневровая, соор. 47

Фактический адрес: 620090, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Маневровая, соор. 47

Завод по производству стройматериалов

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Завод по производству стройматериалов,  
620090, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Маневровая, соор. 47

6. Условия отбора:

Дата отбора: 20.04.2026 10:30

Ф.И.О., должность: Шутова Е. В. ведущий специалист Т.О. АО "Свердловский завод гипсовых изделий"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №16/2787 от 29 апреля 2026 г.

Заявление (заявка) № 66-20/3686-2026 от 21.04.2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора № без номера от 20 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 66-01/13023-26 от 19.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:  
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 66-01/13023-03-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные, Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;  
МВИ 40090.3Н700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс"

12. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование,<br>тип                                                                                      | Заводской номер |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Весы электронные, НР                                                                                      | Q94026212       |
| 2        | Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Прогресс | 1611            |

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91  
Отдел экспертиз физических и радиационного фактора  
Образец поступил 29.05.2026 16:20  
дата начала испытаний 16.06.2026 10:30, дата окончания испытаний 18.06.2026 12:03

| №<br>п/п | Определяемые показатели                                    | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | Удельная активность Калия-40                               | Бк/кг                | менее 121,1             | Не нормируется                 | МВИ 40090.3Н700              |
| 2        | Удельная активность Ra-226                                 | Бк/кг                | менее 11,2              | Не нормируется                 | МВИ 40090.3Н700              |
| 3        | Удельная активность Th-232                                 | Бк/кг                | менее 8,0               | Не нормируется                 | МВИ 40090.3Н700              |
| 4        | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Бк/кг                | 14,17±8,22              | Менее 370                      | ГОСТ 30108-94                |

Ответственный за оформление протокола:  
В.А. Коршунов, Врач по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 66-01/13023-26 от 19.06.2026

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**УТВЕРЖДАЮ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710069

Заместитель главного врача  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской  
области», руководитель органа  
инспекции



А.Н. Лаврентьев

26.06.2026 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 66-01/13023-26 от 26.06.2026**

Заключение составлено 26.06.2026 г.

**1. Основание для проведения экспертизы:** Заявление(заявка) № 66-20/3685-2026 от 21.04.2026г., договор № 16/2787 от 29.04.2026 года

**2. Цель экспертизы:** соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**3. Продукция:**

- Гипсовая строительная плита ГСП: тип А, тип Н2, тип Н3, тип DF, тип DFH2

**4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

**5. Производитель продукции:** АО "Свердловский завод гипсовых изделий"

Юридический адрес: 620090, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Маневровая, соор. 47

Фактический адрес: 620090, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Маневровая, соор. 47

Страна: Российская Федерация

**6. НД на продукцию:** ГОСТ 32614-2012

**7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** АО "Свердловский завод гипсовых изделий" (ИНН 6659004872 ОГРН 1026602957743) тел: +73433212101, email: szgi@gifas.ru.

Юридический адрес: 620090, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Маневровая, соор. 47

Фактический адрес: 620090, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Маневровая, соор. 47

**8. Образец (пробу) отобрал(а)** Шутова Е.В. ведущий специалист Т.О. АО "Свердловский завод гипсовых изделий"

**9. Место, время и дата отбора:** Завод по производству стройматериалов, 620090, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Маневровая, соор. 47 20.04.2026 10:30

**10. Условия доставки:** соответствуют НД

**11. НД на отбор:** ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

**12. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: протокол испытаний № 66-01/13023-26 от 19.06.2026

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса I (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по радиационной гигиене отдела экспертиз физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" \_\_\_\_\_ Крюков П. Н.